



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Базарно-Карабулакскому,  
Балтайскому и Новобурасскому районам Саратовской области

ул. Чапаева, 3, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, 412602, тел/факс: 8-845-91- 7-13-99  
E-mail [pch34bk@bk.ru](mailto:pch34bk@bk.ru)

Предписание № 42/1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
№5 «Радость» р.п.Базарный Карабулак Саратовской области» в лице заведующей  
Марушовой О.Н.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов Саратовской области по пожарному надзору Чумикова А.Н. №42 от 20.02.2015г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "11" апреля 2016 г. до 16 час. 00 мин. "11" мая 2016г. начальником отдела надзорной деятельности по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому, Новобурасскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майором внутренней службы Чумиковым А.Н. проведена проверка Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №5 «Радость» р.п.Базарный Карабулак Саратовской области» по адресу: Базарно-Карабулакский район р.п.Базарный Карабулак ул.Ленина, 214 совместно с заведующей Марушовой О.Н. ;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	п.63 ППР правила противопожарного режима в Российской Федерации- Постановление Правительства РФ от 25.04.12г. №390	01.05.17г.	
2.	Помещение гладильные оно же для хранения белья не отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, (противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60)	(ст.1 ФЗ № 69 от 21.12.94г. « О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 1.82 СНиП 2-08-02-89*)	01.05.17г.	
3.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст.1 ФЗ № 69 от 21.12.94г. « О пожарной безопасности»; п.7 ст.83 ФЗ№123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.05.17г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности  
И профилактической работы по Базарно-Карабулакскому,  
Балтайскому и Новобураскому районам Саратовской области  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Саратовской области  
майор внутренней службы



Чумиков А.Н.  
«11» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

*Марушова О.Н.* Заведующая МБДОУ д/с №5 «Радость» Марушова О.Н.  
«11» *мая* 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору